

 HZJZ HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	Republika Hrvatska		 
	Hrvatski zavod za javno zdravstvo		
	Služba za zdravstvenu ekologiju		
	Odjel za predmete opće uporabe		
	Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb		
	Tel: (01) 46 83 007	E-mail: ekologija@hzjz.hr	

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Datum: 15.12.2025.

Broj ispitnog izvještaja:	258115	Oznaka uzorka:	P 00946/25
Naziv uzorka:	NORDILINER PE 5elem (Shanghai, China 9002-88-4)		
Vrsta uzorka:	Organski predmeti i materijali koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju		
Naručitelj:	NORDITUBE Technologies SE, Rue Ernest Solvay 181, 4000 Liege, Belgium		
Tip zahtjeva:	Zahtjev za analizu, Ur. br.:		
Uzorkovao/la:	Naručitelj		
Vrijeme uzorkovanja:	-	Vrijeme dostave:	27.11.2025.
Početak ispitivanja:	28.11.2025.	Kraj ispitivanja:	15.12.2025.

KONAČNA OCJENA:	SUKLADNO
-----------------	----------

Voditeljica Odjela za predmete opće uporabe
mr.sc. Ivona Vidić Štrac dipl.ing.

Dostaviti:

1. NORDITUBE Technologies SE
Rue Ernest Solvay 181, 4000 Liege, Belgium

Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku , a fleksibilno akreditirane .
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

PRILOG

Odjel za predmete opće uporabe

Naziv uzorka: NORDILINER PE 5elem (Shanghai, China 9002-88-4)

Identifikacija i opis uzorka:

Uzorak su cijevi koje se koriste za oporavak cijevi za vodu za ljudsku potrošnju dostavljene u obliku prilagođenom za ispitivanje(izrezani komadi).

OPĆI PODACI		USKLAĐENOST
Organoleptika	Cijev svijetlo plave boje, bez mirisa.	DA

Zaključak:

Uzorak je prema ispitivanim parametrima sukladan zahtjevima članka 10 Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) kao i zahtjevima članka 38 stavka 3 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023).

Voditelj Odsjeka
dr.sc. Nino Dimitrov, univ.spec.oecoing.,dipl.ing.kem.teh.

